


Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Гигиеническая оценка

по протокол лабораторных испытаний № 23-01-26/03939-25-23-01-26/03940-25 от
06.03.2025г.,
выполненный ИЛ Кушевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае».

Производство начато: 25.03.2025г.

Производство окончено: 25.03.2025г.

1. Основание: **заявление № 311 от 27.02.2025г.**

2. Заявитель: МУП «Восточное» администрации Веселовского СП

Юридический адрес: Павловский район, ст. Веселая, ул. Ленина, 40В.

ИНН - 2346018044

ОГРН-1132362000737

Фактический адрес: Павловский район, ст. Веселая, ул. Ленина, 40В.

3. Наименование объекта: МУП «Восточное» администрации Веселовского СП

4. Место отбора: МУП «Восточное» Павловский район, ст. Веселая, ул. Ленина, 40В

5. На соответствие: СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

6. Вывод: согласно: протокола испытаний № 23-01-26/03939-25-23-01-26/03940-25 от
06.03.2025г.,: вода питьевая отобранная в МУП «Восточное» Павловский район, ст.

Веселая: по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.»

Врач по общей гигиене

(подпись)

Пожиленкова Т.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Кушевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Кушевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Разшилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55, тел.: (86168) 40937, e-mail: chemical-lab@mail.ru; 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82, тел.: (86168) 54320, e-mail: bacteriolog.lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514852



Н.В. Щербакова
06.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-26/03939-25 - 23-01-26/03940-25 от 06.03.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНОЕ" АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА (ИНН 2346018044 ОГРН 1132362000737)

2. **Юридический адрес:** 352063, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ М.Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, С.П. ВЕСЕЛОВСКОЕ, СТ-ЦА ВЕСЕЛАЯ, УЛ ЛЕНИНА Д. 40В

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Веселовское, ст-ца Веселая, ул Ленина, д. 40В

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

4. **Место отбора:**

Проба № 23-01-26/03939-25 - Башня №4928, Краснодарский край, р-н Павловский, ст-ца Веселая, ул Ленина, д. 40В,

Проба № 23-01-26/03940-25 - Башня №459, Краснодарский край, р-н Павловский, ст-ца Веселая, ул Ленина, д. 40В

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 04.03.2025 10:00 - 10:20

Ф.И.О., должность: Николенко Эллада Викторовна Помощник врача по коммунальной гигиене Кушевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛ: 04.03.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 23-01-26/03939-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,

Проба № 23-01-26/03940-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №393 от 27 февраля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Протокол испытаний № 23-01-26/03939-25 - 23-01-26/03940-25 от 06.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55) Регистрационный номер пробы 23-01-26/03940-25 Образец поступил 04.03.2025 15:00 дата начала испытаний 04.03.2025 15:10, дата окончания испытаний 05.03.2025 15:12					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	19,6±3,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82) Регистрационный номер пробы 23-01-26/03940-25 Образец поступил 04.03.2025 15:20 дата начала испытаний 04.03.2025 15:20, дата окончания испытаний 06.03.2025 16:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3 кроме ускоренного теста
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп.8.3

Ответственный за оформление протокола:
А.С. Богдан, техник-лаборант отделения отбора и кодирования проб

Конец протокола испытаний № 23-01-26/03939-25 - 23-01-26/03940-25 от 06.03.2025

дата начала испытаний 05.02.2025 15:00, дата окончания испытаний 07.02.2025 09:20					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli ✓	КОЕ/100см ³	Не обнаружено ✓	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3 кроме ускоренного теста
2	Колифаги ✓	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено ✓	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии ✓	КОЕ/100см ³	Не обнаружено ✓	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C ✓	КОЕ/см ³	0 ✓	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки ✓	КОЕ/100см ³	Не обнаружено ✓	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп.8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Богдан, техник-лаборант отделения отбора и кодирования проб

Конец протокола испытаний № 23-01-26/01963-25 - 23-01-26/01965-25 от 07.02.2025